

SBSC

VÄGLEDNING EXAMINATION
Föreståndare brandfarlig vara, Grupp 3
Enligt SBF 2014:1

Version: 150640010

Datum: 2016-08-10

Vägledning för dig som ansökt om certifiering

Denna vägledning är till för dig som ansökt om certifikat för Föreståndare brandfarlig vara, Grupp 3. Vägledningen beskriver examinationens omfattning och utformning samt delprovets innehåll i form av en litteraturlista med de dokument du behöver ha kännedom om. Ytterligare uppgifter om våra och dina åtaganden i samband med ansökan och examination finns i certifieringsbestämmelserna "Certifiering av personer" som du hittar på sbsc.se.

Distansprov

Examinationen genomförs i form av ett webbaserat distansprov, vilket innebär att du kommer att ha möjlighet att utföra provet under en förutbestämd tid från din egen dator, när det passar dig. Eftersom distansprovet är webbaserat kan du genomföra det på valfri plats så länge du har internetuppkoppling. Närmare uppgift om tid för ditt prov, inklusive inloggningsuppgifter, framgår av det mejl som du får från oss när du ansökt om certifikat.

Omfattning

Examinationen består av ett skriftligt prov med flervalfrågor. Provet är indelat i ett eller flera delprov. Innehåll och omfattning av delproven finner du nedan under rubriken "Delprov".

Kännedomskrav

Kännedomskrav innebär att du under din examination får ha tillgång till litteraturhjälpmedel med t.ex. de regelverk, föreskrifter och utdrag ur lagtexter som finns i litteraturlistan (se under respektive delprov). Du behöver ha tillräckligt med kännedom om litteraturlistan för att under den begränsade skrivtiden hinna svara på frågorna med stöd av den, i de fall det behövs.

Resultat

Du får resultatet direkt efter avslutad examination, där du ser antal poäng i varje delprov och om du är godkänd. För godkänt resultat ska samtliga delprov vara godkända. För sökande som inte uppnått godkänt resultat på ett eller flera delprov ges möjligheter till omprov på dessa delar inom ett år från examinationstillfället. Kontakta oss för närmare uppgifter angående omprov.

Funktionshinder

I möjligaste mån ska alla som har behov av hjälpmedel på grund av funktionsnedsättning också kunna skriva examination på samma villkor som andra deltagare. Du som t.ex. har dyslexi gör samma prov som andra men har längre tid på dig att göra provet. Om du har en funktionsnedsättning kan vi försöka göra det möjligt att anpassa provsituationen för dig och dina behov. Därför är det viktigt att du meddelar oss detta så snart som möjligt i samband med ansökan. Det är dock inte säkert att alla önskemål om anpassning kan tillgodoses. Observera att ditt behov av anpassning också måste styrkas med läkarintyg eller motsvarande i samband med din ansökan. Vi godkänner intyg om dyslexi från legitimerad logoped eller en intygsgivare som Universitets- och högskolerådet har godkänt.

Delprov 1. Kännedom om regler, standarder, föreskrifter, handböcker och rekommendationer

Delprovet innehåller 30 frågor. För varje rätt svar ges 1 poäng.
För godkänt resultat på delprovet fordras minst 23 poäng.
Skrivtid 135 min.

I provet kontrolleras i huvudsak **kännedom** om:

AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker (Med senaste ändringsföreskrifter)

Allmän brandkunskap

Brandfarliga varor - föreståndare

Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö

EG nr 1272/2008 Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar

EG nr 1907/2006 Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reich)

Gasol för hem och fritid

Gasol i restauranger Brandfarliga varor

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer

MSBFS 2010:4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor (Med senaste ändringsföreskrifter)

MSBFS 2013:3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor (Med senaste ändringsföreskrifter)

MSBFS 2014:5 Föreskrifter om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor (Med senaste ändringsföreskrifter)

SFS 2003:778 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (Med senaste ändringsföreskrifter)

SFS 2010:1011 Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (Med senaste ändringsföreskrifter)

SRVFS 2004:3 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete

SS-EN 60079-10-1 Explosiv atmosfär – Del 10–1: Klassning av områden med explosiv gasatmosfär

SÄIFS 1995:6 Ammoniumnitrat (Med senaste ändringsföreskrifter)

SÄIFS 1999:2 Väteperoxid (Med senaste ändringsföreskrifter)

SÄIFS 2000:2 Hantering av brandfarliga vätskor (Med senaste ändringsföreskrifter)

SÄIFS 2000:4 Cisterner, gasklockor, bergrum och rörledningar för brandfarlig gas (Med senaste ändringsföreskrifter)

SÄIFS 2000:6 Gasapparater (Med senaste ändringsföreskrifter)

